

26.12.2016

Todistus

108C

Vastaa | ▾ Poista Roskaposti | ▾ ...

X

Todistus

Tehopuhdistus Vesa Toiviainen Oy

15.11.2014 17:58

Sinä ▾



Vastaa | ▾

Saapuneet

Tervehdys,

Ensimmäisen käyntini yhteydessä ti 14.10.2014 totesin seuraavat asiat:

Alakerran piikaustyömaasta on siirtynyt remonttipölyä yläkertaan riittämättömän suojauksen vuoksi.

- Yläkerrasta alakertaa esteetön kulku

- Alipainelaite kytkettynä pois päältä.

Asensimme itse kyseisen laitteen päälle sen jälkeen, kun suojaseinät oli rakennettu ja aloitimme puhdistustyöt 3.11.2014.

--

Ystävällisin terveisin,

Vesa Toiviainen
Tehopuhdistus Vesa Toiviainen Oy

Toimisto:

Nummitie 16 a
00760 Helsinki

Työtilat:

Lyhtykuja 6, ovi 2
00750 Helsinki

040 750 9832

info@tehopuhdistus.fi

www.tehopuhdistus.fi

Y-tunnus 2231957-3